

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
22.05.2023	№ 18230061000206214371

<a href="https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16286471">https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16286471</a>	
---	---



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов  
427730, Респ Удмуртская, с Грахово, ул Азина, Дом 25, тел. 3416331308,  
e-mail: gragpn@mchs-18.ru

с. Грахово

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № 28/16**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**от «22» мая 2023 г.**

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОРЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.И. ЩЕРБАКОВА" ИНН 1806005260

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля  
поступили сведения о следующих действиях (бездействии), на объекте защиты расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, д. Порым, ул. Центральная, 30:

1) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;

2) отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится 1 раз в год);

3) Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- 4) Под лестничными маршами осуществляется хранения вещей, мебели и других горючих материалов;
- 5) Запор (замок) на дверях эвакуационного выхода из коридора второго этажа не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- 6) Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, надежно не закреплены к полу.

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований пожарной безопасности:

- 1) п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 2) п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 3) п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 4) пп. «К» п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 5) п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 6) П.31 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**


**о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности. Об исполнении предостережения вы можете уведомить ОНД и ПР г. Можга, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов на электронный адрес [gragpn@mchs-18.ru](mailto:gragpn@mchs-18.ru)

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Государственный инспектор г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов  
по пожарному надзору



В.А. Поселяющев

Предостережение подготовил государственный инспектор г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору  
Поселяющев Вячеслав Анатольевич, телефон 3-13-08, электронный адрес  
gragpn@mchs-18.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон,  
электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предостережение направлено в электронном виде (в том числе через личный кабинет  
на специализированном электронном портале)

«22» мая 2023 г. [por.scool@mail.ru](mailto:por.scool@mail.ru)  
электронный адрес

**Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99**